



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
ВИСТЛ-М К-100-10М, ВИСТЛ-М К-100-20М,
ВИСТЛ-М К-100-30М**

Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой ВИСТЛ-М К-100-10М, ВИСТЛ-М К-100-20М, ВИСТЛ-М К-100-30М (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В. Может применяться как внутри помещения, так и на открытых площадках.

Громкоговоритель выпускается в корпусе для настенного монтажа и поддерживает функцию контроля состояния линии оповещения по постоянному току.

2. Технические характеристики

Характеристики	К-100-10М	К-100-20М	К-100-30М
Номинальная мощность, Вт	10	20	30
Номинальное напряжение, В	100		
Диапазон частот, Гц, не уже	от 90 до 16000		
Уровень чувствительности, дБ	91		
Степень защиты оболочки	IP 65		
Габаритные размеры, мм,	262×106×75	405×106×75	548×106×75
Масса, кг, не более	1,35	2	2,8
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55		
Срок службы, лет	10		

3. Подключение

3.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.

3.2 Подсоедините линию связи к поводам громкоговорителя через коммутационную коробку (в комплект не входит) с учетом полярности, где:

- Чёрный (синий): «Общий»;
- Красный (коричневый): «100 В».

3.3 Для монтажа громкоговорителя на стену, с ним поставляются – 2

крепёжных уголка, 2 болта и шайбы. Дюбеля и саморезы – в комплект поставки не входят.

3.4 Внешний вид громкоговорителя и его габариты показаны на рисунке 1.




Рисунок 1. Внешний вид громкоговорителя

4. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-002-24433376-2021 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой ВИСТЛ-М Н-100-_____М
Зав№_____ Дата изготовления _____ Штамп ОТК
соответствует требованиям технических условий
ТУ 26.30.50-002-24433376-2021 и признан годным к эксплуатации.

7. Производитель

ООО "ВИСТЛ"

Служба технической поддержки тел.: 8 800 77-52-911

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.